



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2.
Фактический адрес: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45, тел. +74966192616, факс +74966192616, E-mail: info@adl.ru, ОГРН 1077746297661

в лице Генерального директора ООО "Торговый Дом АДЛ" Хильмановича Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: затворы дисковые поворотные торговой марки ГРАНВЭЛ, типы: ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПТС, ЗПТЛ, ЗПНС, ЗПНЛ, ЗПСС

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»,
Адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2
Фактический адрес: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45
Код ТН ВЭД ТС: 8481808508

Серийный выпуск

Технические условия: ТУ 3700-001-81673229-2007 «Затворы дисковые поворотные торговой марки ГРАНВЭЛ», ТУ 4892-015-81673229-2007 «Затворы дисковые поворотные торговой марки ГРАНВЭЛ для пожаротушения»

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 150730/П-06И, № 150730/П-07И от 30.07.2015 г. - ИЛ «Ивановский Центр Сертификации» ООО «Ивановский Фонд Сертификации» (Атт. аккр. № RA.RU.21АЮ21), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.

Технической документации изготовителя.

Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 190535-2015-AQ-MCW-FINAS от 27.11.2015 г., выдан ОССК "DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB", Финляндия.

Обоснования безопасности № ОБ 019-2013 от 23.12.2013 г.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.07.2020 включительно.

(подпись)



Хильманович Дмитрий Анатольевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.РА01.В.27625

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-RU.PA01.B.27625


Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808508	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки ГРАНВЭЛ, типы,;	
	затворы дисковые поворотные, типы: ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПТС, ЗПТЛ (категория оборудования - 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 350 до 900 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа);	ТУ 3700-001-81673229-2007
	затворы дисковые поворотные, типы: ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПТС, ЗПТЛ (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: газ группы 2; номинальный диаметр от 100 до 400 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,2 МПа);	ТУ 3700-001-81673229-2007
	затворы дисковые поворотные, типы: ЗПНС, ЗПНЛ, (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 150 до 1200 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа);	ТУ 3700-001-81673229-2007
	затворы дисковые поворотные, тип ЗПСС (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 100 до 1600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 2,5 МПа);	ТУ 3700-001-81673229-2007
	затворы дисковые поворотные, типы: ЗПНС, ЗПНЛ, ЗПСС (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: газ группы 1; номинальный диаметр от 32 до 250 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,2 МПа);	ТУ 3700-001-81673229-2007
	затворы дисковые поворотные, тип ЗПСС (категория оборудования: 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 250 до 300 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 2,5 МПа).	ТУ 4892-015-81673229-2007



М.П.

Заявитель



подпись

Хильманович Дмитрий
Анатольевич

инициалы, фамилия