

	Общество с ограниченной ответственностью «СибЗТА»	<b>EAC</b>
--	--	------------

## ПАСПОРТ.

### 1. Информация о сертификации

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011	EAЭС N RU Д-РУ. АЛ16.В.82167	Срок действия до 30.07.2022
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013	EAЭС N RU Д-РУ. МХ24.В.00777	Срок действия до 31.07.2022
Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013	ТС RU С-РУ. МХ24.В.00507	Срок действия до 30.07.2022

### 2. Основные сведения об изделии

Наименование	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем		
Обозначение	т/ф 30с41нк	т/ф 30с64нк	т/ф 30с15нк
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3741-001-27104101-2014		
Код ОКП	374100		
Назначение	Задвижка стальная клиновая используется в качестве запорного устройства на технических линиях		
Предприятие изготовитель	ООО «СибЗТА» Тел.:(3912) 046-357 109052, г. Москва, ул. Подземная д. 14		

### 3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	WCB (аналог 25Л)
Клин	WCB + 2Cr13
Шпиндель	Углеродистая сталь
Втулка	Серый чугун

### 4. Основные технические данные и характеристики

Обозначение	т/ф 30с41нк			т/ф 30с64нк				т/ф 30с15нк	
Номинальный диаметр DN, мм	50	80	100	125	150	200	250	300	400
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16)			2,5 (25)				4,0 (40)	
Управление	Ручное								
Крутящий момент на маховике, Нм	Рекоменд-ый	80	110	130	170	170	170	190	190
	Макс-ый	210	250	280	310	520	590	610	980
Герметичность затвора по ГОСТ 9544	А								
Рабочая среда	Вода, пар, нефтепродукты неагрессивные к материалам изделий								
Направление потока рабочей среды	Любое								
Установочное положение	Любое, кроме максимум вниз								
Температура окружающей среды	От -40 до + 40								
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое								
Масса задвижки не более, кг									
т/ф 30с41нк	13	20	27	40	50	77	116	160	317
т/ф 30с64нк	21	35	50	-	100	160	195	300	-
т/ф 30с15нк	35	56	74	-	160	260	395	540	920

### 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев со дня продажи.  
Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.  
Изготовитель vállalja a garancia kötelezettséget a paszport meglétekor.

### 6. Результаты приемосдаточных испытаний

#### 6.1. Внешний осмотр и измерения

Контролируемые параметры	Отметка ОТК
Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации	

#### 6.1.2 Испытания

Вид испытаний	Давление Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	Исп. Среда	Результат испытаний	Отметка ОТК
На прочность и плотность материала корпусных деталей	1,5 PN =	Вода	Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	PN =		Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность в затворе	1,1 PN=		Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	0,6 (6)	Воздух	Время выдержки 2 мин. Пропуск воздуха не обнаружен	
На герметичность в затворе	0,6 (6)		Время выдержки 2 мин. Пропуск воздуха не обнаружен	
На работоспособность	-	-	3 цикла «открыто-закрыто»	

### 7. Отметка о введении в эксплуатацию

Организация	
Дата введения в эксплуатацию	
Должность, Ф.И.О.	

### 8. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, t, раб. среды)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнявшего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

### 9. Комплектность

Задвижка т/ф 30с\_\_нк – 1 шт.  
Паспорт – 1шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

### 10. Свидетельство о приемке

Задвижка т/ф 30с\_\_нк зав. № \_\_\_\_\_

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3741-001-27104101-2014 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (дата)